

КОРЕШОК

Инструктаж о мерах пожарной безопасности

В жилом доме № _____ по улице _____
города (деревни) _____

« _____ » _____ 202__ г. провел и памятку вручил _____
(Ф.И.О., должность)

Домовладелец, собственник _____
(Ф.И.О., подпись)

ПАМЯТКА о требованиях пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

В соответствии с Правилами противопожарного режима:

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов.

Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

В жилых домах необходимо:

Своевременно проводить профилактические осмотры и ремонты электрооборудования и электропроводки.

Выполнять замеры сопротивления изоляции электропроводов не реже 1 раза в 3 года.

Содержать в исправном состоянии электрические выключатели, вилки и розетки.

Прокладка кабеля в жилом доме

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка жилого дома должна выполняться по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность.

Основные правила:

- прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
- все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
- горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Практика показывает, что «слабым» местом в электросети является не сам кабель (не рассматриваем случаи грубейшего нарушения монтажа электропроводки, использование кабеля с заниженным сечением, на который «повесили» большую нагрузку, «скрутки» для сращивания кабеля), а места соединений — распаечные коробки и выводы для подключения потребителей, то есть розетки, выключатели и т.д.

При монтаже электропроводки необходимо учитывать следующее:

1. Сечение проводов и параметры защитного оборудования должны соответствовать мощности конечного потребителя.
2. Контактные соединения в распределительных коробках — зажим, пайка, опрессовка. Контроль состояния — ежеквартально.
3. Аппараты защиты (автоматы, пробки) — должны быть на каждой линии. Номинал аппарата защиты должен соответствовать сечению отходящей линии. Контроль состояния контактных соединений — ежеквартально (обращать внимание на изменение цвета и температуру контактных соединений).
4. Желательно в вводном устройстве установить УЗО (устройство защитного отключения) с номинальным током утечки 100 мА, или на отходящие силовые линии (розетки) — УЗО с номинальным током утечки 30 мА

Помните!

Пренебрежение данными требованиями может привести к возникновению пожара, большим материальным потерям и гибели людей!